SAL s.r.l. Società Acqua Lodigiana
Capitale sociale 11.026.975,00 euro
C.F. e P.IVA 05486580961
V. dell'Artigianato, 1/3-loc. S. Grato 26900 LODI
Tel 0371 - 6168 e fax 0371 - 616850
e-mail: info@societaacqualodigiana.it
Web http://www.acqualodigiana.it

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'Industria 3/5, 26900 LODI
Tel. 0371 - 6168
Fax 0371 - 616880
laboratorio@societaacqualodigiana.it

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

SAL
Società Acqua Lodigiana srl

Richiedente: Pavia Acque s.c.a.r.l.
Via Taramelli,2
27100 Pavia PV

Campionato da	: Cliente	il:	10/05/2022
Consegnato da	: Cliente	il:	10/05/2022
Ricevuto da	: Suardi M.Cristina		
Data inizio analisi	: 10/05/2022	Data fine:	13/05/2022
Campionamento	: Cliente		

Verbale di campionamento: 2022-502-PV

Rapporto di prova n.: 1426 del 13/05/2022

Matrice : **Acqua -**

Identificazione campione : **2022103690** **AsmPV: Potabilizzatore Centrale XXVAprile PCAP1510101-RE0181519UIM02 - AsmPV: Potabilizzatore Centrale XXVAprile Piscine PCAP1510101-RE0181519UIM02 - Sommo**

Metodo	Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite di Riferimento
UNI EN ISO 6222: 2001	**Conteggio delle colonie a 36°C**	UFC/ml	10		
UNI EN ISO 6222: 2001	**Conteggio delle colonie a 22°C**	UFC/ml	29		
UNI EN ISO 9308-1: 2017	**Batteri coliformi a 37°C**	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 9308-1: 2017	**Escherichia coli**	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 7899-2: 2003	**Enterococchi**	UFC/100 ml	0		0

Limite di riferimento : D.lgs 31/01 e s.m.i.

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione dei campioni, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Le prove contrassegnate da * non sono accreditate da ACCREDIA.

Per i parametri chimico-fisici l'incertezza rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura K=2, probabilità 95% (rif. UNI CEI 70098-3:2016). L'incertezza di misura per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di Confidenza del 95% con un fattore di copertura = 2 (ISO 8199:2018).

I valori in grassetto indicano un superamento del Limite di Legge.

La valutazione di Conformità viene eseguita senza considerare l'incertezza.

I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da intendersi come "valore stimato". I risultati pari a 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato". (UNI EN ISO 8199:2018)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

SAL s.r.l. Società Acqua Lodigiana
Capitale sociale 11.026.975,00 euro
C.F. e P.IVA 05486580961
V. dell'Artigianato, 1/3-loc. S. Grato 26900 LODI
Tel 0371 - 6168 e fax 0371 - 616850
e-mail: info@societaacqualodigiana.it
Web http://www.acqualodigiana.it

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'Industria 3/5, 26900 LODI
Tel. 0371 - 6168
Fax 0371 - 616880
laboratorio@societaacqualodigiana.it

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n.: 1427 del 13/05/2022

Fine del Rapporto di prova

SAL s.r.l. Società Acqua Lodigiana
Capitale sociale 11.026.975,00 euro
C.F. e P.IVA 05486580961
V. dell'Artigianato, 1/3-loc. S. Grato 26900 LODI
Tel 0371 - 6168 e fax 0371 - 616850
e-mail: info@societaacqualodigiana.it
Web http://www.acqualodigiana.it

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'Industria 3/5, 26900 LODI
Tel. 0371 - 6168
Fax 0371 - 616880
laboratorio@societaacqualodigiana.it

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

SAL
Società Acqua Lodigiana srl

Richiedente: Pavia Acque s.c.a.r.l.
Via Taramelli,2
27100 Pavia PV

Campionato da : Cliente il: 09/05/2022
Consegnato da : Cliente il: 10/05/2022
Ricevuto da : Suardi M.Cristina
Data inizio analisi : 10/05/2022 Data fine: 13/05/2022
Campionamento : Cliente
Verbale di campionamento: 2022-502-PV

Rapporto di prova n.: 1427 del 13/05/2022

Matrice : **Acqua -**

Identificazione campione : **2022103691** **AsmPV: Potabilizzatore Centrale Scuole PCAP1510201-RE0181519UIM01 - Sommo**

Metodo	Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite di Riferimento
UNI EN ISO 6222: 2001	**Conteggio delle colonie a 36°C**	UFC/ml	10		
UNI EN ISO 6222: 2001	**Conteggio delle colonie a 22°C**	UFC/ml	10		
UNI EN ISO 9308-1: 2017	**Batteri coliformi a 37°C**	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 9308-1: 2017	**Escherichia coli**	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 7899-2: 2003	**Enterococchi**	UFC/100 ml	0		0

Limite di riferimento : D.lgs 31/01 e s.m.i.

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione dei campioni, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Le prove contrassegnate da * non sono accreditate da ACCREDIA.

Per i parametri chimico-fisici l'incertezza rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura K=2, probabilità 95% (rif. UNI CEI 70098-3:2016). L'incertezza di misura per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di Confidenza del 95% con un fattore di copertura = 2 (ISO 8199:2018).

I valori in grassetto indicano un superamento del Limite di Legge.

La valutazione di Conformità viene eseguita senza considerare l'incertezza.

I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da intendersi come "valore stimato". I risultati pari a 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato". (UNI EN ISO 8199:2018)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

Fine del Rapporto di prova

SAL s.r.l. Società Acqua Lodigiana
Capitale sociale 11.026.975,00 euro
C.F. e P.IVA 05486580961
V. dell'Artigianato, 1/3-loc. S. Grato 26900 LODI
Tel 0371 - 6168 e fax 0371 - 616850
e-mail: info@societaacqualodigiana.it
Web http://www.acqualodigiana.it

SAL Srl - Laboratorio Analisi
Via dell'Industria 3/5, 26900 LODI
Tel. 0371 - 6168
Fax 0371 - 616880
laboratorio@societaacqualodigiana.it

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0358 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

SAL
Società Acqua Lodigiana srl

Richiedente: Pavia Acque s.c.a.r.l.
Via Taramelli,2
27100 Pavia PV

Campionato da	: Cliente	il: 09/05/2022
Consegnato da	: Cliente	il: 10/05/2022
Ricevuto da	: Suardi M.Cristina	
Data inizio analisi	: 10/05/2022	Data fine: 13/05/2022
Campionamento	: Cliente	

Verbale di campionamento: 2022-502-PV

Rapporto di prova n.: 1431 del 13/05/2022

Matrice : **Acqua -**

Identificazione campione : **2022103695** **ASM PV: Vasca Ingresso - Zerbolò**

Metodo	Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite di Riferimento
UNI EN ISO 6222: 2001	**Conteggio delle colonie a 36°C**	UFC/ml	30		
UNI EN ISO 6222: 2001	**Conteggio delle colonie a 22°C**	UFC/ml	39		
UNI EN ISO 9308-1: 2017	**Batteri coliformi a 37°C**	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 9308-1: 2017	**Escherichia coli**	UFC/100 ml	0		0
UNI EN ISO 7899-2: 2003	**Enterococchi**	UFC/100 ml	0		0

Limite di riferimento : D.lgs 31/01 e s.m.i.

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione dei campioni, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Le prove contrassegnate da * non sono accreditate da ACCREDIA.

Per i parametri chimico-fisici l'incertezza rappresenta l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura K=2, probabilità 95% (rif. UNI CEI 70098-3:2016). L'incertezza di misura per i parametri microbiologici equivale all'intervallo di Confidenza del 95% con un fattore di copertura = 2 (ISO 8199:2018).

I valori in grassetto indicano un superamento del Limite di Legge.

La valutazione di Conformità viene eseguita senza considerare l'incertezza.

I risultati compresi tra 2 e 9 colonie sono da intendersi come "valore stimato". I risultati pari a 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato". (UNI EN ISO 8199:2018)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

Fine del Rapporto di prova