

Rapporto di prova n° 8031/22**Codice Campione: 5180/22****Cliente:** Amiacque s.r.l. - via Rimini, 38 - 20142 Milano (MI)**Codice:** 0180480001IDR**Comune:** CHIGNOLO PO**Indirizzo:** Via Cusano Visconti**Tipo Acqua:** RETE**Prelevatore:** Diagne A.**Matrice:** Acqua destinata al consumo umano**Nota Prelievo:** prelievo extra**Campionamento (*):** I LAB-07 Rev. Corrente - Istruzioni per i prelievi**Data Prelievo:** 11/04/2022**Data Arrivo Camp.:** 11/04/2022**Data Inizio Prova:** 11/04/2022**Data Fine Prova:** 14/04/2022**Codice RIAL:****Rif. Normativo:** D. Lgs.31/2001 + s.m.i.

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza Estesa | Limiti |
|----------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|--------|
| Batteri coliformi a 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 62 Met ISS A006B | UFC/100ml | 0 | | 0 |
| Escherichia coli (E. coli) | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | UFC/100ml | 0 | | 0 |
| Enterococchi | MI - Terreno Cromogeno | UFC/100ml | 0 (*) | | 0 |
| Pseudomonas Aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | UFC/250ml | >80 | | (0) |

Il Responsabile del Laboratorio
 (Dr.ssa Maria Giovanna Guiso)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Fine Rapporto di Prova

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il Campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.

Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di fine prova. I Rapporti di Prova e le registrazioni relative alle prove vengono conservati per 5 anni.

L'incertezza è sempre calcolata per i parametri accreditati. Qualora non venga riportata è perchè inferiore al minimo valore esprimibile.

Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Per la definizione dell'incertezza di misura si fa riferimento alla ILAC_G8_09_2019

Fattore di copertura K = 2 Livello di confidenza = 95%

Come previsto dal DM 14/06/2017 l'incertezza di misura non sarà considerata nella valutazione di conformità

(*) Prova NON accreditata da ACCREDIA.

La procedura di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non è accreditata ACCREDIA.

► Limite di riferimento superato

(#) La T registrata sul campione al momento dell'accettazione può comportare una variazione del valore di parametro

I limiti indicati tra parentesi sono da considerarsi come valori di riferimento consigliati

Rapporto di prova n° 8900/22**Codice Campione: 5747/22****Cliente:** Amiacque s.r.l. - via Rimini, 38 - 20142 Milano (MI)

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------|
| Codice: | 0180480104RET | Data Prelievo: | 21/04/2022 |
| Comune: | CHIGNOLO PO | Data Arrivo Camp.: | 21/04/2022 |
| Indirizzo: | via Mameli, 4 - Fraz. Lambrinia | Data Inizio Prova: | 21/04/2022 |
| Tipo Acqua: | RETE | Data Fine Prova: | 23/04/2022 |
| Prelevatore: | Diagne A. | Codice RIAL: | RE0180489U0104 |
| Matrice: | Acqua destinata al consumo umano | | |
| Nota Prelievo: | prot. ATS 23335/2022 del 15/04/2022 | | |
| Campionamento (*): | I LAB-07 Rev. Corrente - Istruzioni per i prelievi | | |

Rif. Normativo: D. Lgs.31/2001 + s.m.i.

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza Estesa | Limiti |
|----------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|--------|
| Batteri coliformi a 37°C | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 62 Met ISS A006B | UFC/100ml | 0 | | 0 |
| Escherichia coli (E. coli) | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | UFC/100ml | 0 | | 0 |
| Enterococchi | MI - Terreno Cromogeno | UFC/100ml | 0 | (*) | 0 |
| Pseudomonas Aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | UFC/250ml | 0 | | (0) |

Il Responsabile del Laboratorio
(Dr.ssa Maria Giovanna Guiso)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Fine Rapporto di Prova

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il Campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.

Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di fine prova. I Rapporti di Prova e le registrazioni relative alle prove vengono conservati per 5 anni.

L'incertezza è sempre calcolata per i parametri accreditati. Qualora non venga riportata è perchè inferiore al minimo valore esprimibile.

Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Per la definizione dell'incertezza di misura si fa riferimento alla ILAC_G8_09_2019

Fattore di copertura K = 2 Livello di confidenza = 95%

Come previsto dal DM 14/06/2017 l'incertezza di misura non sarà considerata nella valutazione di conformità

(*) Prova NON accreditata da ACCREDIA.

La procedura di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non è accreditata ACCREDIA.

► Limite di riferimento superato

(#) La T registrata sul campione al momento dell'accettazione può comportare una variazione del valore di parametro

I limiti indicati tra parentesi sono da considerarsi come valori di riferimento consigliati