

Rapporto di prova n°:

2300244-041

Campione n°: **2300244-041**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Broni**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCSA0240401 VASCA BRONI 2 Fraz. Valle di Fondo via VallescuropassoSE0180249U0002**
Tipologia: **serbatoio**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

| Prova | U.M | Metodo | Risultato | Lim.Min. | Lim.Max. |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Conteggio delle colonie a 36°C | UFC/1 mL | UNI EN ISO 6222:2001 | < 1 | | |
| Conteggio delle colonie a 22°C | UFC/1 mL | UNI EN ISO 6222:2001 | 4 | | |
| Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 mL | UNI EN ISO 9308-1: 2017 | 0 | | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 mL | UNI EN ISO 9308-1: 2017 | 0 | | 0 |
| Enterococchi Intestinali | UFC/100 mL | UNI EN ISO 7899-2: 2003 | 0 | | 0 |

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-042**

Campione n°: **2300244-042** Spettabile:
Data Prelievo: **17-apr-23** **PAVIA ACQUE**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23** **VIA TARAMELLI 11**
Data Fine Prova: **21-apr-23** **27100 PAVIA (PV)**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Portalbera**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCSA1180101 VASCA DURINA NUOVA Fraz. Durina S.P. 200 (verso Stradella)RE0181189UIM02**
Tipologia: **serbatoio**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Risultati delle Prove

| Prova | U.M | Metodo | Risultato | Lim.Min. | Lim.Max. |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Conteggio delle colonie a 36°C | UFC/1 mL | UNI EN ISO 6222:2001 | < 1 | | |
| Conteggio delle colonie a 22°C | UFC/1 mL | UNI EN ISO 6222:2001 | < 1 | | |
| Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 mL | UNI EN ISO 9308-1: 2017 | 0 | | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 mL | UNI EN ISO 9308-1: 2017 | 0 | | 0 |
| Enterococchi Intestinali | UFC/100 mL | UNI EN ISO 7899-2: 2003 | 0 | | 0 |

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°:

2300244-043Campione n°: **2300244-043**Data Prelievo: **17-apr-23**Data Arrivo Camp.: **18-apr-23**Data Inizio Prova: **18-apr-23**Data Fine Prova: **21-apr-23**Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**Produttore: **Portalbera**Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**Luogo Prelievo: **PCSD1180201 VASCA DURINA VECCHIA Fraz. Durina S.P. 200 (verso Stradella)RE0181189UIM01**Tipologia: **serbatoio**Prelevatore: **Cliente**Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:

PAVIA ACQUE**VIA TARAMELLI 11****27100 PAVIA (PV)****Risultati delle Prove**

| Prova | U.M | Metodo | Risultato | Lim.Min. | Lim.Max. |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Conteggio delle colonie a 36°C | UFC/1 mL | UNI EN ISO 6222:2001 | 6 | | |
| Conteggio delle colonie a 22°C | UFC/1 mL | UNI EN ISO 6222:2001 | 16 | | |
| Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 mL | UNI EN ISO 9308-1: 2017 | 0 | | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 mL | UNI EN ISO 9308-1: 2017 | 0 | | 0 |
| Enterococchi Intestinali | UFC/100 mL | UNI EN ISO 7899-2: 2003 | 0 | | 0 |

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.**Il Responsabile Laboratorio Analisi***Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.