

Rapporto di prova n°: **2300244-028**

Campione n°: **2300244-028**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Sartirana Lomellina**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1460101 RETE SARTIRANA LOMELLINA**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-029**

Campione n°: **2300244-029**

Data Prelievo: **17-apr-23**

Data Arrivo Camp.: **18-apr-23**

Data Inizio Prova: **18-apr-23**

Data Fine Prova: **21-apr-23**

Spettabile:

PAVIA ACQUE

VIA TARAMELLI 11

27100 PAVIA (PV)

Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**

Produttore: **Breme**

Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**

Luogo Prelievo: **PCRE0220103 RETE BREME Via Po, 55RE0180229U0013**

Tipologia: **RETE**

Prelevatore: **Cliente**

Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***

N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	111		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	122		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-030**

Campione n°:	2300244-030	Spettabile:
Data Prelievo:	17-apr-23	PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.:	18-apr-23	VIA TARAMELLI 11
	Data Inizio Prova: 18-apr-23	27100 PAVIA (PV)
	Data Fine Prova: 21-apr-23	
Data Stampa Rapp. Prova:	21-apr-23	
Produttore:	Ferrera Erboگونه	
Tipo Prove:	Acqua destinata al consumo umano	
Rif. Legge/Autoriz.:	D.Lgs. 18/2023	
Luogo Prelievo:	PCRE0620101 RETE FERRERA ERBOگونه	
Tipologia:	RETE	
Prelevatore:	Cliente	
Mod.Campionam.:	ITLA 01 Rev. 13 *	
N° Verbale camp.:	2023-247-PV	

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-031**

Campione n°: **2300244-031**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Torre Beretti e Castellaro**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1560101 RETE TORRE BERETTI Via Frascarolo, 4RE0181569U0011**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	6		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-032**

Campione n°: **2300244-032**
 Data Prelievo: **17-apr-23**
 Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
 Data Fine Prova: **21-apr-23**
 Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
 Produttore: **Semiana**
 Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
 Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
 Luogo Prelievo: **PCRE1480101 RETE SEMIANA Via Castello, 1RE0181489U0013**
 Tipologia: **RETE**
 Prelevatore: **Cliente**
 Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
 N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	24		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	60		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-033**

Campione n°: **2300244-033**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Mezzana Rabattone**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE0910101 RETE MEZZANA RABATONE Via Guglielmo Marconi, 37RE0180919U0013**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	4		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	8		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-034**

Campione n°: **2300244-034** Spettabile:
Data Prelievo: **17-apr-23** **PAVIA ACQUE**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23** **VIA TARAMELLI 11**
Data Fine Prova: **21-apr-23** **27100 PAVIA (PV)**

Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Olevano di Lomellina**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1040101 RETE OLEVANO DI LOMELLINA**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.**Il Responsabile Laboratorio Analisi***Dott.ssa Raffaella Izzo*

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-035**

Campione n°: **2300244-035**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Suardi**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1540102 RETE SUARDI Piazza MercatoRE0181549U0012**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	13		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-036**

Campione n°: **2300244-036**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Valle Lomellina**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1680102 RETE VALLE LOMELLINA Piazza Corte GrandeRE0181689U0013**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod.Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo
O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-037**

Campione n°: **2300244-037**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Velezzo Lomellina**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1720101 RETE VELEZZO LOMELLINA Piazza MunicipioRE0181729U0011**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.

Il Responsabile Laboratorio Analisi

Dott.ssa Raffaella Izzo

O.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-038**

Campione n°:	2300244-038	Spettabile:
Data Prelievo:	17-apr-23	PAVIA ACQUE
Data Arrivo Camp.:	18-apr-23	VIA TARAMELLI 11
	Data Inizio Prova: 18-apr-23	27100 PAVIA (PV)
	Data Fine Prova: 21-apr-23	
Data Stampa Rapp. Prova:	21-apr-23	
Produttore:	Villa Biscossi	
Tipo Prove:	Acqua destinata al consumo umano	
Rif. Legge/Autoriz.:	D.Lgs. 18/2023	
Luogo Prelievo:	PCRE1780101 RETE VILLA BISCOSSI Via Roma, 3RE0181789U0011	
Tipologia:	RETE	
Prelevatore:	Cliente	
Mod. Campionam.:	ITLA 01 Rev. 13 *	
N° Verbale camp.:	2023-247-PV	

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo
S.A.L. s.r.l.
 Il Responsabile Laboratorio Analisi
 Dott.ssa Raffaella Izzo
 Q.N.B.E.S. n. 013935

FINE RAPPORTO DI PROVA



(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.

Rapporto di prova n°: **2300244-040**

Campione n°: **2300244-040**
Data Prelievo: **17-apr-23**
Data Arrivo Camp.: **18-apr-23** Data Inizio Prova: **18-apr-23**
Data Fine Prova: **21-apr-23**
Data Stampa Rapp. Prova: **21-apr-23**
Produttore: **Zinasco**
Tipo Prove: **Acqua destinata al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 18/2023**
Luogo Prelievo: **PCRE1900101 RETE ZINASCO**
Tipologia: **RETE**
Prelevatore: **Cliente**
Mod. Campionam.: **ITLA 01 Rev. 13 ***
N° Verbale camp.: **2023-247-PV**

Spettabile:
PAVIA ACQUE
VIA TARAMELLI 11
27100 PAVIA (PV)

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio delle colonie a 36°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/1 mL	UNI EN ISO 6222:2001	< 1		
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Escherichia coli	UFC/100 mL	UNI EN ISO 9308-1: 2017	0		0
Enterococchi Intestinali	UFC/100 mL	UNI EN ISO 7899-2: 2003	0		0

Il Responsabile del Laboratorio

Raffaella Izzo

S.A.L. s.r.l.
Il Responsabile Laboratorio Analisi
Dott.ssa Raffaella Izzo

FINE RAPPORTO DI PROVA

O.N.B.E.S. n° 013935

(*) = Le prove così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il laboratorio declina ogni responsabilità su informazioni ricevute dal cliente (data, ora e luogo del prelievo, descrizione del campione, modalità di campionamento) che possono influenzare i risultati. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Rapporto non può essere prodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. I risultati compresi tra 3 e 9 colonie sono da considerarsi come "valore stimato". I risultati pari ad 1 e 2 colonie sono da intendersi come "presenza di organismi nel volume analizzato" (UNI EN ISO 8199: 2018). La conformità è valutata senza considerare l'incertezza secondo il D.M. 14.06.2017.